



Austria Email AG
e-mail: office@austria-email.co.at
Internet: www.austria-email.co.at
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6
Tel: 03512/700-0, Fax: 03512/700-331

HERSTELLERBESCHEINIGUNG

| | |
|--|---|
| <u>Hersteller:</u> | Austria Email AG Austriastraße 6 A-8720 Knittelfeld |
| <u>Typenreihe:</u> | HR (Hochleistungs-Registerspeicher) (SS HTH-ER) |
| <u>Baumusterprüfung:</u> | durchgeführt durch TÜV Industrie Service GmbH (München), anhand der einzelnen Zeichnungsnummern |
| <u>TÜV-Prüfungen nach DIN 4753, Teil 3 und 6:</u> | Zg.Nr. A22119/101/1; A22326/101/1; A22530/102/1; A24119/101/1 und A24528/102/1 |
| <u>Inhalt:</u> | von 160 bis 500 lt. |
| <u>Zulässige Betriebstemp.</u> | 95°C |
| <u>Zulässige Betriebsdruck:</u> | 10 bar |

Die Druckprüfung erfolgte mit dem 1,3fachen Wert des maximalen Betriebsdrucks.

Die Prüfung ergab lt. Druckbescheinigung keine Beanstandung.

Der Brauchwasserspeicher ist gemäß den Anforderungen der DIN 4753 gefertigt.

Der Behälter ist innen emailliert nach Gütesicherung DIN 4753 Teil 3 u. Teil 6.

Austria Email AG
Austriastraße 6
A-8720 Knittelfeld