

DVGW – značka certifikačnej skúšobneDW-8501BN0454
registračné číslo

Oblasť použitia	Výrobky pre zásobovanie vodou
Distibútor	gabo Systemtechnik GmbH Am Schaidweg 7, 945 59 Niederwinkling
Výrobok	Inštalačné systémy a spojovacie systémy: Inštalačné systémy na pitnú vodu (8501)
Značenie výrobku	Inštalačné systémy na pitnú vodu pozostávajú z kovových lisovacích spojov typ M-MV a spojovacích rúrok PE-RT/Al/PE-HD popr. PE-RT/Al/PE-RT
Typ	gabotherm
Skúšobné protokoly	mechanická skúška: B03.-2,5 zo dňa 27.07.2006 (IMA) mechanická skúška: 67714/05-III zo dňa 29.12.2005 (SKZ) mechanická skúška: 50663/02-I zo dňa 24.03.2004 (SKZ) mechanická skúška: 50663/02-II zo dňa 23.03.2004 (SKZ) mechanická skúška: 67711/05 zo dňa 11.05.2006 (SKZ) mechanická skúška: B02.2/5+B02.3/5 zo dňa 15.03.2006 (IMA) mechanická skúška: B162.4/4 zo dňa 14.12.2005 (IMA) mechanická skúška: 05/213/5253/1 zo dňa 04.11.2005 (EBI)
Skúšobné podklady	DVGW W 534 (01.05.2004) DVGW W 542 (01.04.1997) BGA KTW (07.01.1977)
Doba platnosti	31.05.2010 / 05-0177-WNA

Typ	Technické údaje	Poznámky
gabotherm	priemer: 16x2,0 mm	
gabotherm	priemer: 20x2,0 mm	
gabotherm	priemer: 20x2,5 mm	
Gabotherm	priemer: 26x3,0 mm	
Gabotherm	priemer: 32x3,0 mm	
Gabotherm	priemer: 40x3,5 mm	
Gabotherm	priemer: 50x4,0 mm	
Gabotherm	priemer: 63x4,5 mm	

Spôsob použitia/poznámky

K používanej lisovacej kovovej spojke, typ: M-MV, IPA výrobná a predajná spoločnosť m.b.H., A-3163 Rohrbach

K používaným spojovacím rúrkam firmy HakaGerodur AG, CH-9201 Gossau SG prip. Gerodur MPM GmbH&Co. KG, D-01844 Neustadt:

Spojovacia rúrka PE-RT/Al/PE-HD v rozmeroch: 16x2,0mm, 20x2,0mm, 26x3,0mm 32x3,0mm a 40x3,5mm

Spojovacia rúrka PE-RT/Al/PE-HD („HAKASAN L“) v rozmeroch: 16x2,0mm, 20x2,0mm a 26x3,0mm

K používanej spojovacej rúrke 50x4,0mm a 63x4,5mm: PE-RT/Al/PE-RT, Becker Plastics GmbH, D-45711 Datteln

Za preklad zodpovedá:



.....
K K H spol. s r.o.
Ing. Branislav Striežovský
konzultant špecialista