

C E R T I F I K Á T

firmy

Gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
945 59 Niederwinkling

pre výrobok

Plastové rúrkové systémy pre teplú vodu-podlahové vykurovanie a pripojenie vykurovacích telies

typ

gabopress

zhoda s

DIN 4726:2000-01
DIN EN ISO 15876-2:2004-03
DIN EN ISO 15876-3:2004-03
DIN EN ISO 15876-5:2004-03

Program certifikácie plastových rúrkových systémov pre teplú vodu-podlahové vykurovanie a pripojenie vykurovacích telies

potvrďuje a udeľuje právo k používaniu pre značku

Logo DIN skúšky

v spojitosti s dole uvedeným registračným číslom

Registračné číslo: 3V241 PB

Platnosť certifikátu je viazaná na výsledok polročne vykonávanej kontrolnej skúšky

Ďalšie údaje v prílohe

Príloha

k certifikátu s registračným číslom 3V241 PB zo dňa 30.01.2007

Technické údaje

Rúra: 10, 12x1,3, 15x1,5, 16, 18, 20x2,0, 25x2,3, 32x3 mm

Lisovacia kovová spojka: spojovací systém „M“, 10, 12x1,3, 15x1,5, 16, 18, 20x2,0
25x2,3, 32x3 mm

Trieda použiteľnosti 5, prevádzkový tlak 6 barov

Skúšobné laboratórium/kontrolný úrad

IMA Materialforschung und
Anwendungstechnik GmbH
Labor und Kunststoffprüfung
Wilhelmine-Reichard-Ring 4
011 09 Dresden

SKZ – TeConA GmbH
Friedrich-Berglus-Ring 22
970 76 Würzburg

Skúšobný protokol

35821/98-I zo dňa 08.03.1999

47427/01 zo dňa 18.11.2002, 47426/01-I zo dňa 3.12.2002

51971/03-I zo dňa 13.10.2003

70518/05-I , 72294/06-I zo dňa 04.08.2006

B175.2/6 zo dňa 05.12.2006

Kontrola 2006:

Rúrky: 338706/1.1/73437 zo dňa 12.10.2006

Spojky: 339806/1.1/73440 zo dňa 29.08.2006

Kyslík: 31 000 7277 zo dňa 15.08.2006

Za preklad zodpovedá



.....
K K H spol. s r.o.
Ing. Branislav Striežovský
konzultant špecialista